

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»



«Утверждаю»

Директор ГАПОУ СО «СТАЭТ»

С. Д. Вельникова

2018 г.

**Положение о пожарной безопасности
в ГАПОУ СО «СТАЭТ»**

К работе в ГАПОУ СО «СТАЭТ» допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором техникума.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Директор техникума назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в ГАПОУ СО «СТАЭТ».

Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

Здания техникума перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

Число столов в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

Со студентами техникума должны быть организованы занятия по изучению правил пожарной безопасности в быту.

По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации студентов и сотрудников при пожаре на каждом этаже техникума.

Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с ночным пребыванием людей.

Помещение техникума обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.

Из помещений, этажей здания техникума предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, плане эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Запрещается:

➤ проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции:

бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными:

- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;
- размещать более 50 человек в деревянных и других зданиях из горючих материалов;
- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых обучающимися.

Здания техникума должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В зданиях техникума должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение в помещениях и на территории техникума.

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

С положением ознакомлены:

Зайт Заветкин ИВ	Юриш В. В. Рун
Костина И. В. ИВ	Захаров М. И. ИВ
Александрова Т. Е. Чу	Потанин С. В. ИВ
Мешинин С. А. Сиб	Дербухин И. В. ИВ
Михайловский С. М. Виктор	Бобинский А. В. ИВ
Мазарева С. А. Сиб	Толубцов Д. В. ИВ
Шевченко З. С. ИВ	Каминин М. И. ИВ
Катрапов С. В. ИВ	Пиряков И. И. ИВ
Смирнов В. А. Сиб	Куреев И. И. ИВ
Нарексба О. А. ИВ	Иванов Д. В. ИВ
Сидорова И. И. Сиб	Смирнов С. С. ИВ
Сидорова И. И. Сиб	Смирнов С. С. ИВ
Сидорова И. И. Сиб	Смирнов С. С. ИВ

Дурманов И.А. Дурман
Дурманов И.И. Дурман
Дурманов И.И. Дурман

Савенков Ю.В. Д
Савенков Ю.В. Д
Кридонков М.В. Д
Киндльченков С.О. Д
Ветков И.В. Д
Сабуров В.Ф. Д
Талочев К.А. Д
Виноков И.В. Д
Иванов В.Т. Д
Аверов И.А. Д

Толкарев С.А. Д
Зубов Н.В. Д
Толкарев А.Д. Д

Дурманов И.И. Дурман
Клименкова Н.И. Д
Чемцова И.О. Д
Семкозова Л.И. Д
Мозоров В.С. Д
Крушина В.И. Д
Семкозов В.И. Д